

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE  
ALLEGATO "C1"**

Località  
Campobasso  
Pesche Termoli

Periodo di funzionamento termico  
15 ottobre / 15 aprile  
01 novembre / 15 aprile  
15 novembre / 31 marzo

IMPIANTI	COMBUST.	N. CALDAIE	Potenza Totale al Focolare KW	TOTALE ORE PREVISTE	IMPIANTO TELEMATICO	CENTRALI IDRICHE
Edificio I Polifunzionale Viale Manzoni Campobasso	METANO	1+1	400+420	1.250	SI	SI
Edificio II Polifunzionale in Via De Sanctis Campobasso	METANO	2	2.312	1.250	SI	SI
Edificio III Polifunzionale in Via De Sanctis Campobasso	METANO	2	1.526	1.250	SI	SI
Edificio Centro Servizi Culturali in Viale Manzoni Campobasso	METANO	1	166	1.250	SI	NO
Edificio Biblioteca di Ateneo in V.le Manzoni Campobasso	METANO	1	319	1.250	SI	SI
Edificio Aula Magna in Via De Sanctis Campobasso	(*)	(*)	(*)	200	SI	NO
Edificio in Via Duca degli Abruzzi Termoli	ELETTRICO	GRUPPI 8	--	1.000	NO	SI
Edificio c.da Fonte Lappone Pesche	METANO	3	1.140	1.000	SI	SI
Edificio Aula Multimediale Via De Sanctis CB	METANO ELETTRICO	1	34,7	800	SI	NO
Ed. Facoltà del Benessere Via De Sanctis CB	METANO	3	88,5	1.100	SI	NO
Edificio "Collegio Medico" in loc. Tappino Campobasso	METANO	2	511	1.500	NO	SI
Edificio "Centro Sportivo" in Viale Manzoni Campobasso	METANO	3	581	1.200	NO	SI
Edificio "Residenze Vazzieri" in Via Gazzani Campobasso	METANO	3	289	1.500	SI	SI
Edificio "Residenze Pesche" c.da Fonte Lappone Pesche	METANO	2	464	1.200	NO	NO

(\*) L'edificio Aula Magna e alimentato con gli impianti del II edificio polifunzionale.

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE  
ALLEGATO "C2"**

**Località**  
Campobasso  
Pesche Termoli

**Periodo di funzionamento condizionamento**

15 giugno / 31 agosto

IMPIANTI	MARCA	N. COMPRESORI	TIPOLOGIA	ORE/GIORNO	TOTALE GIORNI PREVISTI	IMPIANTO TELEMATICO
Edificio I Polifunzionale Viale Manzoni Campobasso	SEVESO	2	IDRONICO	12	50	SI
Edificio II Polifunzionale in Via De Sanctis Campobasso	TRANE	2	IDRONICO	12	50	SI
Edificio III Polifunzionale in Via De Sanctis Campobasso	TRANE	2	IDRONICO	12	50	SI
Edificio Biblioteca di Ateneo in V.le Manzoni Campobasso	TRANE	1	IDRONICO	12	50	SI
Edificio Aula Magna in Via De Sanctis Campobasso	(*)	(*)	(*)	10	5	SI
Edificio in Via Duca degli Abruzzi Termoli	DAIKIN	8	ESPANSIONE DIRETTA	12	50	NO
Edificio c.da Fonte Lappone Pesche	CLIMAVENETA	3	IDRONICO	12	50	SI
Edificio Aula Multimediale Via De Sanctis CB	DAIKIN	2	ESPANSIONE DIRETTA	10	20	SI
Ed. Facoltà del Benessere Via De Sanctis CB	UNIFLAIR	3	IDRONICO	10	50	SI
Edificio II Polifunzionale in Via De Sanctis sala Aratro CB	GALLETTI	2	ESPANSIONE DIRETTA	24	365	NO
Edificio II Polifunzionale in Via De Sanctis Sala Server CB	TOSHIBA	3 + 1	ESPANSIONE DIRETTA	24	365	NO
Edificio III Polifunzionale in Via De Sanctis Dip. Medicina CB	GALLETTI + MITSUBISHI	5 + 2	ESPANSIONE DIRETTA	24	365	NO
Facoltà di Medicina presso C.O. Cardarelli Campobasso	MITSUBISHI	1	ESPANSIONE DIRETTA	12	160	NO
Edificio II Polifunzionale in Via De Sanctis Rettorato CB	TOSHIBA	1	ESPANSIONE DIRETTA	12	50	NO
Struttura prefabbricata Via De Sanctis Campobasso	TOSHIBA	6	ESPANSIONE DIRETTA	4	30	NO

(\*) L'edificio Aula Magna è alimentato con gli impianti del II edificio polifunzionale.